



Мекен жайы: 030012, Ақтөбе қаласы  
Сәңкібай батыра даңғылы, 26 «Н»  
Факс: 8 (7132) 957-524; Тел.: 8 (7132) 567-170, 957-515  
e-mail: [info@sertis-m.com](mailto:info@sertis-m.com) web: [www.sertis-m.com](http://www.sertis-m.com)  
ЖИК KZ39722S000000708695, «Kaspi Bank» АҚ АФ  
БИК CASPKZKA БСН 960340001077

Почтовый адрес: 030012, г.Актобе,  
пр. Санкибай батыра, 26 «Н»  
Факс: 8 (7132) 957-524; Тел.: 8 (7132) 567-170, 957-515;  
e-mail: [info@sertis-m.com](mailto:info@sertis-m.com) web: [www.sertis-m.com](http://www.sertis-m.com)  
ИИК KZ39722S000000708695 в АФ АО «Kaspi Bank» БИК  
БИК CASPKZKA БИН 960340001077

№ 1275/44 от 12.12. 2018 г.

В департамент технического регулирования  
и аккредитации  
Евразийской экономической комиссии  
Нурашеву Т.


Орган по подтверждению соответствия ПК «Сертис-М» направляет Вам замечания и предложения к проекту перечня международных и региональных (межгосударственных) стандартов технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

Проект рассматривался с точки зрения рационального применения имеющихся стандартов и интересов казахстанских изготовителей противопожарного оборудования.

Приложение:

1. Замечания и предложения к проекту перечня международных и региональных (межгосударственных) стандартов технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 43/2017) – на 4-х листах в 1 экземпляре.

Директор ОПС ПК «Сертис-М»



Т. Хохлова





ПК "Сервис-М"  
030012 пр. Санкибай батыра, 26 «Н»,  
г.Актобе, тел/факс +7 713 2 567 170;  
e-mail: [info@sertis-m.com](mailto:info@sertis-m.com).

Замечания и предложения к проекту  
Перечня международных и региональных (межгосударственных) стандартов технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017)

Страница 1 из 4

## ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

### к проекту ПЕРЕЧНЯ

### международных и региональных (межгосударственных) стандартов технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017)

| № п/п | Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза |                          | Предложение   | Обоснование  | Примечание |
|-------|---|--------------------------|---|--|------------|
|       | Элементы Технического регламента  | Наименование продукции   |   |  |            |
| 1     | 2   | 3                        | 5   | 6  | 7          |
| 12.   | Раздел V пункт 24<br>Приложение пункт 11  | Передвижные огнетушители | Исключить СТ РК 2513-2014 «Техника пожарная. Огнетушители передвижные. Общие технические условия» до внесения изменений в него, в части п.18-21 Приложение В. | Требования указанные в СТ РК 2513-2014 ставят казахстанских изготовителей в неравные условия с изготовителями стран-участниц ЕАЭС, так как требования в этих пунктах в объеме сертификационных испытаний включают испытания, длительность которых составляет до полугода. Это делает сертификационные испытания избыточным, длительным и весьма дорогостоящим. |            |



ПК "Сертис-М"  
030012 пр. Санкибай батыра, 26 «Н»,  
г.Актобе, тел/факс +7 713 2 567 170;  
e-mail: [info@sertis-m.com](mailto:info@sertis-m.com).

Замечания и предложения к проекту  
Перечня международных и региональных (межгосударственных) стандартов технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017)

Страница 2 из 4

| 1   | 2   | 3   | 5   | 6   | 7 |
|-----|---|---|---|---|---|
| 14. | Раздел V пункт 26<br>Приложение пункт 13                      | Пожарные шкафы                                  | Дополнительно внести стандарт:<br>✓ СТ РК 1719-2007 «Техника пожарная. Оборудование систем противопожарного водоснабжения. Шкафы пожарные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний», п.5.2 – 5.5   | Ввести национальный стандарт для повышения конкурентоспособности отечественного производителя и обеспечения равных условий с производителями продукции государств-участниц ЕАЭС |   |
| 15  | Раздел V пункт 25<br>Приложение пункт 14                      | Пожарные краны, клапаны пожарные запорные       | Дополнительно внести стандарт:<br>✓ СТ РК 1712-2007 «Техника пожарная. Оборудование систем противопожарного водоснабжения. Клапаны пожарных кранов Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний»  | Ввести национальный стандарт для повышения конкурентоспособности отечественного производителя и обеспечения равных условий с производителями продукции государств-участниц ЕАЭС |   |
| 26  | Раздел V пункты 31, 32,33,34,35, 36,37<br>Приложение пункт 26 | Извещатели пожарные, извещатели пожарные ручные | Дополнительно внести стандарты:<br>✓ СТ РК 1187-2003 «Извещатели пожарные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»<br>✓ СТ РК 1188-2003 «Извещатели пожарные тепловые. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний»<br>✓ СТ РК 1233-2004 «Извещатели пожарные дымовые оптико-электронные линейные. Общие технические требования. Методы испытаний»<br>✓ СТ РК 1234-2004 «Извещатели пожарные дымовые оптико-электронные то- | Ввести национальный стандарт для повышения конкурентоспособности ИЛ (ИЦ) и ОПС и обеспечения равных условий ИЛ (ИЦ) и ОПС государств-участниц ЕАЭС.                             |   |



ПК "Сертис-М"  
030012 пр. Санкибай батыра, 26 «Н»,  
г.Актобе, тел/факс +7 713 2 567 170;  
e-mail: [info@sertis-m.com](mailto:info@sertis-m.com).

Замечания и предложения к проекту  
Перечня международных и региональных (межгосударственных) стандартов технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017)

Страница 3 из 4

| 1   | 2   | 3                                   | 5  | 6   | 7 |
|-----|---|-------------------------------------|--|---|---|
|     |   |                                     | <p>чечные. Общие технические требования. Методы испытаний»</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ СТ РК 1235-2004 «Извещатели пожарные дымовые. Радиоизотопные. Общие технические требования. Методы испытаний»</li><li>✓ СТ РК 1298-2004 «Извещатели пожарные автономные. Общие технические требования. Методы испытаний»</li><li>✓ СТ РК 1299-2004 «Извещатели пожарные газовые. Общие технические требования. Методы испытаний»</li><li>✓ СТ РК 1300-2004 «Извещатели пламени пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний»</li><li>✓ СТ РК 1301-2004 «Извещатели пожарные ручные. Общие технические требования. Методы испытаний»</li></ul> |   |   |
| 28. | Раздел V пункты 31, 32,33,34,35, 36,37<br>Приложение пункт 28 | Оповещатели пожарные                | <p>Дополнительно внести стандарт:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ СТ РК 1189-2003 «Технические средства оповещения и управления эвакуацией пожарные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»</li></ul>  | Ввести национальный стандарт для повышения конкурентноспособности отечественного производителя и обеспечения равных условий с производителями продукции государств-участниц ЕАЭС. |   |
| 30. | Раздел V пункты 31, 32,33,34,35, 36,37<br>Приложение пункт 32 | Системы передачи извещений о пожаре | <p>Дополнительно внести стандарт:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ СТ РК 1236-2004 «Системы пожарной сигнализации адресные. Общие технические требования. Методы испыта-</li></ul>  | Ввести национальный стандарт для повышения конкурентноспособности отечественного производителя и  |   |



ПК "СертиС-М"  
030012 пр. Санжибай батыра, 26 «Н»,  
г.Актобе, тел/факс +7 713 2 567 170;  
e-mail: [info@sertis-m.com](mailto:info@sertis-m.com).

Замечания и предложения к проекту  
Перечня международных и региональных (межгосударственных) стандартов технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017)

Страница 4 из 4

| 1   | 2  | 3  | 5   | 6   | 7 |
|-----|--|--|---|---|---|
|     |  |  | ний»<br>✓ СТ РК 1187-2003 «Извещатели пожарные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»  | обеспечения равных условий с производителями продукции государств-участниц ЕАЭС.  |   |
| 37. | Раздел V пункт 38<br>Приложение пункт 52 | Модули установок газового пожаротушения автоматических                             | Изложить в новой редакции: СТ РК 1902- 2009 «Техника пожарная. Установки газового пожаротушения автоматические. Модули и батареи. Общие технические требования. Методы испытаний», п.п. 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 5.6. (исключить п. 5.3).            | В указанных пунктах устанавливаются требования к надежности изделий, с длительными сроками проведения испытаний (до полугода), что делает оценку соответствия избыточной, длительной и доростоящей. |   |
| 40. | Раздел V пункт 38<br>Приложение пункт 55 | Распределительные устройства автоматических установок газового пожаротушения       | Изложить в новой редакции: СТ РК 1900-2009 «Техника пожарная. Установки газового пожаротушения автоматические. Устройства распределительные. Общие технические требования. Методы испытаний», п.п. 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6. (исключить п. 5.4). |   |   |
| 41. | Раздел V пункт 38<br>Приложение пункт 56 | Резервуары изотермические пожарные автоматических установок газового пожаротушения | Изложить в новой редакции: СТ РК 1901-2009 «Техника пожарная. Установки газового пожаротушения автоматические. Резервуары изотермические. Общие технические требования. Методы испытаний», п.п. 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6. (исключить п. 5.4).    |   |   |

Директор ОПС ПК «СертиС-М»



Хохлова Т.