



**ТЕХНОШАНС®**  
**ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**

ул. Масюковщина, дом 68, г. Минск, 220124, Республика Беларусь,  
тел.:(+375 17) 290-80-72; факс:(+375 17) 290-81-76,  
<http://www.technoshans.com>, e-mail: [info@technoshans.com](mailto:info@technoshans.com),

ОАО «БНБ-Банк» ЦБУ №8  
адрес банка: ул. Бельского, дом 2, г. Минск, 220121, УНП 101103795  
IBAN: BY65BLNB3012000014737000933  
БИК/ВІС: BLNBВУ2Х

От 04.04.2018 № 01-101216

ЕВРАЗИЙСКАЯ  
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

Смоленский бульвар, д. 3/5, стр. 1  
119121, г. Москва

О проекте ТР ЕАЭС

Рассмотрев проект технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности высоковольтного оборудования» (далее — ТР ЕАЭС), предлагаем:

пункт 3 — дополнить перечисление следующими электротехническими изделиями:

«провода для воздушных линий электропередачи, скрученные из профилированных проволок концентрическими повивами;

провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи» (основание: в перечислении пункта 3 указаны «провода неизолированные для воздушных линий электропередачи», а в перечень взаимосвязанных стандартов включены ГОСТ Р МЭК 62219-2014, ГОСТ Р 31946-2012).

Либо все провода указать в одном перечислении «провода для воздушных линий электропередачи» и идентифицировать указанное оборудование как объект технического регулирования на основании наличия стандартов на конкретный тип провода в перечне взаимосвязанных с ТР ЕАЭС стандартов.

пункт 38 абзац 5 — исключить (основание: при изменении конструкции либо состава продукции проводятся типовые испытания. Проведение типовых испытаний (определение необходимости, их объема и т.д.) входит в компетенцию изготовителя (производителя), а не органа по сертификации. Анализ состояния производства продукции осуществляется органом по сертификации при проведении процедуры сертификации серийно выпускаемой продукции либо в рамках действующего сертификата соответствия. При декларировании соответствия продукции анализ состояния производства не проводится).

Директор

И. С. Козыревич

